

SI 272

January 1998

Amendment No. 1

March 2013

תקן ישראלי ת"י 272

טבת תשנ"ח - ינואר 1998

גיליון תיקון מס' 1

אדר התשע"ג - מרס 2013

שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני

Copper alloy valves: Oblique valve

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 913 – מגופים, שסתומים וברזים, בהרכב זה:

איגוד התעשייה הקיבוצית	-	גיורא נאור
איגוד לשכות המסחר	-	יעקב בירותי, מיכאל כהן
איגוד מנהלי מפעלי המים	-	אהרון רוזנברג
ארגון עובדי המים	-	טיטו גרגו
המועצה הישראלית לצרכנות	-	דן בויטנר
הרשות הממשלתית למים וביוב	-	אמיר שישה
התאחדות התעשיינים בישראל	-	ליאון גולדשטיין, גבי יעקובי, מיכאל שחר
מכון התקנים הישראלי	-	עדי מרקו (יו"ר)
מקורות - חברת המים הלאומית	-	גרגורי מאסין

רפי לוי ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 272 מינואר 1998

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק א - עניינים כלליים

1.2. אזכורים

תקנים ישראליים

לרשימת התקנים יוסף:

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

1.4. מיון

בסוף הסעיף יוסף:

ממיינים שסתומים גם לפי הייעוד, כמפורט להלן:

1.4.4. שסתום המיועד למי שתייה

1.4.5. שסתום שאינו מיועד למי שתייה

פרק ב - מבנה וסימון

2.2. חומרים ושיטות ייצור

- השורה הראשונה תושמט, ובמקומה יכתב:

בשסתומים ממין 1.4.4, יתאימו כל החלקים והציפויים הבאים במגע עם המים לדרישות התקן

הישראלי ת"י 5452, ויהיו עמידים לשיתוך.

- לאחר השורה האחרונה יוסף:

למעט בדיקת התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5452, שהיא בדיקת חובה.

2.8. אטם התושבת

המשפט הראשון בסעיף, המתחיל במילים "אטם התושבת" ומסתיים במילים "לייעוד השסתום" - יושמט.

2.10. סימון

בסוף הסעיף יוסף סעיף משנה כמפורט להלן:

2.10.3. סימון הייעוד

2.10.3.1. במגופים ממין 1.4.4 יסומנו המילים: "למי שתייה".

2.10.3.2. במגופים ממין 1.4.5 יסומנו המילים: "לא למי שתייה".