

SI 1144

June 1985

Amendment No. 4

March 2013

תקן ישראלי ת"י 1144

יוני 1985

גיליון תיקון מס' 4

אדר התשע"ג – מרס 2013

שסתום כדורי עשוי מתכת

Metal ball valve

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 913 – מגופים, שסתומים וברזים, בהרכב זה:

- גיורא נאור	- איגוד התעשייה הקיבוצית
- יעקב בירותי, מיכאל כהן	- איגוד לשכות המסחר
- אהרון רוזנברג	- איגוד מנהלי מפעלי המים
- טיטו גרגו	- ארגון עובדי המים
- דן בויטנר	- המועצה הישראלית לצרכנות
- אמיר שישה	- הרשות הממשלתית למים וביוב
- ליאון גולדשטיין, גבי יעקובי, מיכאל שחר	- התאחדות התעשיינים בישראל
- עדי מרקו (יו"ר)	- מכון התקנים הישראלי
- גרגורי מאסין	- מקורות – חברת המים הלאומית

רפי לוי ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 1144 מיוני 1985
גיליון התיקון מס' 1 מנובמבר 1993
גיליון התיקון מס' 2 מיוני 1994
תיקון מס' 3 ממרס 1998

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק א – עניינים כלליים

102. אזכורים

תקנים ישראליים

לרשימת התקנים יוסף:

ת"י 5452 – בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

104. מיון

בסוף הסעיף יוסף:

ממיינים את השסתומים גם לפי הייעוד, כמפורט להלן:

104.6. שסתום המיועד למי שתייה;

104.7. שסתום שאינו מיועד למי שתייה.

105. סימון

בסוף הסעיף יוסף:

105.5. ייעוד השסתום

שסתומים ממין 104.6 יסומנו במילים: "למי שתייה";

שסתומים ממין 104.7 יסומנו במילים: "לא למי שתייה".

105.6. מותר לסמן את ייעוד השסתום (105.5) ואת דגם השסתום (105.4) על לוחית מתכת, שתיקבע לגוף

השסתום בקביעה איתנה.

פרק ב - מבנה וחומרים

202. חומרים

202.5. הכתוב יושמט, ובמקומו ייכתב:

בשסתומים ממין 104.6, יתאימו כל החלקים והציפויים הבאים במגע עם המים לדרישות

התקן הישראלי ת"י 5452.

202.6. בסוף הסעיף יוסף:

למעט בדיקת התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5452, שהיא בדיקת חובה.

208. האטמים

המשפט האחרון בסעיף, המתחיל במילים "בשסתומים המיועדים", יושמט.