

**SI 1525 Part 2**

November 2011

**Amendment No. 1**

May 2015

**תקן ישראלי ת"י 1525 חלק 2**

כסלו התשע"ב - נובמבר 2011

**גיליון תיקון מס' 1**

סיוון התשע"ה - מאי 2015

**ניהול תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה –  
מערכות שירות**

Management building maintenance: Residential buildings and their nearby surroundings –  
Service systems

**מכון התקנים הישראלי**  
**The Standards Institution of Israel**



גיליון תיקון זה הוכן על ידי ועדת המומחים 12206 – תחזוקת בניינים, בהרכב זה:  
רוני ולטמן, אליעזר מוניץ, דניאל מילוא, איגור סבצ'נקו, יוסי קובטי, איציק רומנו, יוסי רזי (יו"ר).

גיליון תיקון זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 122 – תחזוקת מבנים, בהרכב זה:

אוניברסיטת בן גוריון	-	יגאל שוחט (יו"ר)
המועצה הישראלית לצרכנות	-	בנימין רבינוביץ
התאחדות בוני הארץ	-	נתן חילו, יגאל מנחמי
התאחדות התעשיינים בישראל	-	יצחק שייר
לשכת המהנדסים והאדריכלים	-	אבי לוי
מועדון מנהלי אחזקה	-	רפאל אלבז
מכון התקנים הישראלי – אגף הבניין	-	דני שניידר
מרכז השלטון המקומי	-	שמואל חכים
משרד הבינוי	-	יוסי רזי
עמידר	-	אלכס פורקוש
רשות ההסתדרות לצרכנות	-	איתמר גולדברגר
שרותי בריאות כללית (קופ"ח)	-	רפי קמחי

ג'ורג' נומה ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.

---

**הודעה על גיליון תיקון**

גיליון תיקון זה מעדכן את

התקן הישראלי ת"י 1525 חלק 2 מנובמבר 2011

---

**עדכניות התקן**

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

---

**תוקף התקן**

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

---

**סימון בתו תקן**

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



---

**זכויות יוצרים**

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.



## **פרק ח – מקלטים ומרחבים מוגנים**

המשפט האחרון (לפני טבלה 6), "אין להצמיד מכלי גז לקירות המקלט, ויש להקפיד שהם יהיו מרוחקים 3 מ' לפחות מהכניסה למקלט" יושמט, ובמקומו ייכתב:  
המרחק בין מכלי גז בישול מעובה לבין קירות המרחב המוגן, לרבות קירות המרחב המוגן התחתון הנבנים עד היסודות, יהיה 3 מ' לפחות.

### **טבלה 6 – תדירות מינימלית של פעולות התחזוקה המתוכננת – מערכות המקלט**

בעמודה "תיאור הפעולות" יוסף כמפורט להלן:

- עבור רכיב המערכת (1) "מערכת התברואה", לתדירות פעולה "אחת לחצי שנה":

1. בסעיף א – אחרי המילים "משאבת הביוב" יוסף:

החשמלית והידנית.

2. יוסף סעיף ג כמפורט להלן:

ג. בדיקת מצופים באמצעות הזרמת מים.

- עבור רכיב המערכת (4) "שונות", לתדירות פעולה "אחת לשנה", לפני המילים "חידוש הסימונים של

מערכות שונות במקלט" יוסף מספור הסעיף א. ולאחריהן יוסף סעיף ב כמפורט להלן:

ב. בדיקת מפוחים ציריים.

