

SI 2752 Part 1

December 2012

Amendment No. 1

June 2019

תקן ישראלי ת"י 2752 חלק 1

טבת התשע"ג – דצמבר 2012

גיליון תיקון מס' 1

יוני 2019

איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי

Damp proofing and waterproofing structures: General

מסמך זה הוא הצעה בלבד

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן על ידי ועדת המומחים 511206 – איטום מבנים, בהרכב זה:
שמואל אנגל, איתן חביב, מיכאל מרטון (יו"ר), אורי ענבל, חיים קירשון

כמו כן תרמה להכנת גיליון התיקון: חגית אוגניסיתוף

יעל אבוחצירה ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון.

פרויקט

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את

התקן הישראלי ת"י 2752 חלק 1 מדצמבר 2012

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק ב – דרישות כלליות לתכנון ולביצוע

2.1 תכנון

2.1.3 רמת האיטום

הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:

- רמת האיטום למבנים תהיה כמפורט בטבלה 1.
- רמת האיטום הנדרשת למבני מגורים, על כל חלקיהם, לרבות מבני העזר⁽¹⁾ תהיה רמה 1.
- ככלל, בהעדר הנחיה מפורשת במסמכי התכנון, רמת האיטום הנדרשת תהיה רמה 1.

טבלה 1 – רמות איטום נדרשות

תיאור	המאפיין	רמת האיטום
אין כתמי לחות או/וגם טפטוף מים בכל כמות שהיא בצד היבש של פני המבנה	יבש לגמרי	1
אין טפטוף מים בכל כמות שהיא בצד היבש של פני המבנה ויש כתמי לחות בודדים בלבד	יבש עד לחלוחי	2
יש כתמי לחות וכן יש טפטוף מים ^(א) במקומות בודדים, בצד היבש של פני המבנה	לח	3
הערה לטבלה:		
(א) טפטוף מים משמעו טפטוף בכמות שאינה גדולה מ-1.0 ליטר מנקודה יחידה בקיר למשך 24 שעות, ובלבד שיש לו ניקוז מתאים.		

⁽¹⁾ מבנה עזר – מבנה שנבנה ליד המבנה העיקרי - בחצרו, בחלק ממנו או על גגו - ומשרת את המבנה העיקרי.

להלן הסעיף הרלוונטי מתוך התקן הישראלי ת"י 2752 חלק 1:

2.1.3. רמת האיטום

רמות האיטום למבנים תהיה כמפורט בטבלה 1.

ככלל, בהעדר הנחיה מפורשת במסמכי התכנון, רמת האיטום הנדרשת לדירות מגורים תהיה רמה 1.

טבלה 1 – רמות איטום נדרשות

רמת האיטום	המאפיין	תיאור
1	יבש לגמרי	אין כתמי לחות או/וגם טפטוף מים ^(א) בצד היבש של פני המבנה.
2	יבש עד לחלוחי	אין טפטוף מים ^(א) בצד היבש של פני המבנה ויש כתמי לחות בודדים בלבד.
3	לח	יש כתמי לחות וכן יש טפטוף מים ^(א) במקומות בודדים, בצד היבש של פני המבנה.
הערה לטבלה:		
(א) טפטוף מים משמעו טפטוף שאינו עולה על 0.1 ליטר מנקודה יחידה בקיר למשך 24 שעות, ובלבד שיש לו ניקוז מתאים.		